

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности и поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения (к п.18) за 1 квартал 2012г.

по г.Осинники

№ п/п	Наименование сведений	Ед. изм	Кол-во (отопл / гвс)
1	Количество поданных и зарегистрированных заявок к системе теплоснабжения	шт	5
2	Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения	шт	3
3	Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении	шт	2
4	Резерв мощности систем теплоснабжения	Гкал/ч	17,09 / 7,49
г.Осинники			
4.1.	ЦТП-1	Гкал/ч	- / 0,0
4.2.	ЦТП-4	Гкал/ч	0,72 / 0,80
4.3.	ЦТП-5	Гкал/ч	1,68 / 2,42
4.4.	ЦТП-6	Гкал/ч	0,95 / 0,24
4.5.	ЦТП-7	Гкал/ч	6,65 / 0,16
4.6.	котельная д/сада №8	Гкал/ч	0,06 / -
4.7.	котельная №2	Гкал/ч	2,00 / 0,51
4.8.	котельная №3	Гкал/ч	1,01 / 0,48
4.9.	котельная БИС	Гкал/ч	0,48 / 0,83
4.10.	котельная Тобольская	Гкал/ч	0,36 / 0,1
4.11.	котельная ж/д №1	Гкал/ч	0,30 / 0,16
4.12.	котельная ж/д №2	Гкал/ч	0,18 / 0,23
4.13.	котельная школы № 7	Гкал/ч	0,29 / -
4.14.	котельная школы № 13	Гкал/ч	0,11 / -
4.15.	котельная школы № 16	Гкал/ч	0,43 / -
п.Тайжнина			
4.16.	котельная № 3Т	Гкал/ч	0,40 / 1,45
4.17.	котельная № 4Т	Гкал/ч	0,00 / 0,00
4.18.	котельная № 5Т	Гкал/ч	1,47 / 0,11

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности и поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения (к п.18) за 1 квартал 2012г.

по г.Калтан

№ п/п	Наименование сведений	Ед. изм	Кол-во (отопл / гвс)
1	Количество поданных и зарегистрированных заявок к системе теплоснабжения	шт	8
2	Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения	шт	6
3	Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении	шт	2
4	Резерв мощности систем теплоснабжения	Гкал/ч	6,21 / 1,03
	г.Калтан		
4.1.	г.Калтан	Гкал/ч	
	п.Постоянный		
4.2.	ЦТП-3	Гкал/ч	- / 0,11
	п.Малиновка		
4.3.	котельная Садовая (открытая система)	Гкал/ч	4,40
4.4.	котельная Угольная	Гкал/ч	1,20 / 0,09
4.5.	котельная больницы	Гкал/ч	0,19 / 0,64
4.6.	котельная д/сада № 10	Гкал/ч	0,01 / 0,07
4.7.	котельная школы №8 с.Сарбала	Гкал/ч	0,03 / 0,12
	п.Малышев Лог и Шушталеп		
4.8.	котельная Малышев Лог (открытая система)	Гкал/ч	0,33
4.9.	котельная школы №29	Гкал/ч	0,00/ 0,00
4.10.	котельная школы №24	Гкал/ч	0,05 / 0,00