

Информация о резерве мощности систем ГВС на 01.01.2013

по г.Калтан

№ п/п	Наименование сведений	Ед. изм	Кол-во гвс
4	Резерв мощности систем горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,91
	г.Калтан		
4.1.	г.Калтан	Гкал/ч	
	п.Постоянный		
4.2.	ЦТП-3	Гкал/ч	0,11
	п.Малиновка		
4.3.	котельная Садовая (открытая система)	Гкал/ч	4,40
4.4.	котельная Угольная	Гкал/ч	0,09
4.5.	котельная больницы	Гкал/ч	0,64
4.6.	котельная д/сада № 10	Гкал/ч	0,07
4.7.	котельная школы №8 с.Сарбала	Гкал/ч	0,00
	п.Малышев Лог и Шушталеп		
4.8.	котельная Малышев Лог (открытая система)	Гкал/ч	0,33
4.9.	котельная школы №29	Гкал/ч	0,00
4.10.	котельная школы №24	Гкал/ч	0,00

Генеральный директор ООО "ТСК ЮК"

С.В. Корж

Скуратовская Н.Л.

Информация о резерве мощности систем ГВС на 01.01.2013

по г.Осинники

№ п/п	Наименование сведений	Ед. изм	Кол-во гвс
4	Резерв мощности систем теплоснабжения	Гкал/ч	7,49
	г.Осинники		
4.1.	ЦТП-1	Гкал/ч	0,0
4.2.	ЦТП-4	Гкал/ч	0,80
4.3.	ЦТП-5	Гкал/ч	2,42
4.4.	ЦТП-6	Гкал/ч	0,24
4.5.	ЦТП-7	Гкал/ч	0,16
4.6.	котельная д/сада №8	Гкал/ч	-
4.7.	котельная №2	Гкал/ч	0,51
4.8.	котельная №3	Гкал/ч	0,48
4.9.	котельная БИС	Гкал/ч	0,83
4.10.	котельная Тобольская	Гкал/ч	0,1
4.11.	котельная ж/д №1	Гкал/ч	0,16
4.12.	котельная ж/д №2	Гкал/ч	0,23
4.13.	котельная школы № 7	Гкал/ч	-
4.14.	котельная школы № 16	Гкал/ч	-
	п.Тайжина		
4.15.	котельная № 3Т	Гкал/ч	1,45
4.16.	котельная № 4Т	Гкал/ч	0,00
4.17.	котельная № 5Т	Гкал/ч	0,11

Генеральный директор ООО "ТСК ЮК"

С.В. Корж

Скуратовская Н.Л.