

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности и поданных заявок на подключение к системе отопления (к п.18) за 3 квартал 2013г.

по г.Калтан

№ п/п	Наименование сведений	Ед. изм	Кол-во
1	Количество поданных и зарегистрированных заявок к системе теплоснабжения	шт	16
2	Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения	шт	11
3	Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении	шт	5
4	Резерв мощности систем теплоснабжения	Гкал/ч	6,38
	г.Калтан		
4.1.	г.Калтан	Гкал/ч	
	п.Постоянный		
4.2.	ЦТП-3	Гкал/ч	-
	п.Малиновка		
4.3.	котельная Садовая (открытая система)	Гкал/ч	4,01
4.4.	котельная Угольная	Гкал/ч	0,81
4.5.	котельная больницы (открытая система)	Гкал/ч	0,79
4.6.	котельная д/сада № 10	Гкал/ч	0,08
4.7.	котельная школы №8 с.Сарбала	Гкал/ч	0,15
	п.Малышев Лог и Шушталеп		
4.8.	котельная Малышев Лог (открытая система)	Гкал/ч	0,49
4.9.	котельная школы №29	Гкал/ч	0,00
4.10.	котельная школы №24	Гкал/ч	0,05

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности и поданных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения (к п.18) за 3 квартал 2013г.

по г.Калтан

№ п/п	Наименование сведений	Ед. изм	Кол-во
1	Количество поданных и зарегистрированных заявок к системе теплоснабжения	шт	8
2	Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения	шт	4
3	Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении	шт	4
4	Резерв мощности систем теплоснабжения	Гкал/ч	0,07
	г.Калтан		
4.1.	г.Калтан	Гкал/ч	
	п.Постоянный		
4.2.	ЦТП-3	Гкал/ч	0,00
	п.Малиновка		
4.3.	котельная Садовая (открытая система)	Гкал/ч	
4.4.	котельная Угольная	Гкал/ч	0,07
4.5.	котельная больницы (открытая система)	Гкал/ч	
4.6.	котельная д/сада № 10	Гкал/ч	-
4.7.	котельная школы №8 с.Сарбала	Гкал/ч	-
	п.Мальшев Лог и Шушталеп		
4.8.	котельная Мальшев Лог (открытая система)	Гкал/ч	
4.9.	котельная школы №29	Гкал/ч	-
4.10.	котельная школы №24	Гкал/ч	-