

**Информация о наличии (отсутствии) технической возможности и поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения (к п.18) за 3 квартал 2012г.**

по г.Осинники

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование сведений</b>	<b>Ед. изм</b>	<b>Кол-во (отопл / гвс)</b>
<b>1</b>	Количество поданных и зарегистрированных заявок к системе теплоснабжения	шт	13
<b>2</b>	Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения	шт	13
<b>3</b>	Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении	шт	0
<b>4</b>	Резерв мощности систем теплоснабжения	Гкал/ч	17,09 / 7,49
	<b>г.Осинники</b>		
4.1.	ЦТП-1	Гкал/ч	- / 0,0
4.2.	ЦТП-4	Гкал/ч	0,72 / 0,80
4.3.	ЦТП-5	Гкал/ч	1,68 / 2,42
4.4.	ЦТП-6	Гкал/ч	0,95 / 0,24
4.5.	ЦТП-7	Гкал/ч	6,65 / 0,16
4.6.	котельная д/сада №8	Гкал/ч	0,06 / -
4.7.	котельная №2	Гкал/ч	2,00 / 0,51
4.8.	котельная №3	Гкал/ч	1,01 / 0,48
4.9.	котельная БИС	Гкал/ч	0,48 / 0,83
4.10.	котельная Тобольская	Гкал/ч	0,36 / 0,1
4.11.	котельная ж/д №1	Гкал/ч	0,30 / 0,16
4.12.	котельная ж/д №2	Гкал/ч	0,18 / 0,23
4.13.	котельная школы № 7	Гкал/ч	0,29 / -
4.14.	котельная школы № 13	Гкал/ч	0,11 / -
4.15.	котельная школы № 16	Гкал/ч	0,43 / -
	<b>п.Тайжина</b>		
4.16.	котельная № 3Т	Гкал/ч	0,40 / 1,45
4.17.	котельная № 4Т	Гкал/ч	0,00 / 0,00
4.18.	котельная № 5Т	Гкал/ч	1,47 / 0,11